

EDISON, s.r.o.

Ing. Jozef Kňazek

Brnianska 6

911 01 Trenčín

Váš list číslo/ zo dňa 28.02.2011 Naše číslo P20/0104/III/11/bd2 Vybavuje/ linka Ing. Dana Bellušová, +421 2 49228260 Miesto odoslania/ dňa V Bratislave, 03.03.2011

Vec: **POTVRDENIE o preukázaní vlastností komponentov ETICS na základe ETA-09/0031**

Na základe Vašej požiadavky ako **spoluvlastníka ETA-09/0031 na tepelnoizolačný systém EDISON ISOLTHERM EPS** a dodaných protokolov o skúškach Vám zasielame posúdenie nasledovných vlastností.

	Vlastnosť	Protokol / Miesto vydania/ Dátum vydania	Požadované hodnoty	Namerané hodnoty	Posúdenie
1	Nasiakavosť tepelnej izolácie	P40-04-0165 TSÚS Bratislava, 2.5.2005	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	splnené
2	Nasiakavosť základnej vrstvy Coras Dry po 24 hodinách	90-07-0340 TSÚS Bratislava, 19.11.2007	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	splnené
3	Nasiakavosť omietkového systému - Coras Dry - sklotextilná mriežka Sklotex R5x5/145 - penetračný náter ISOTON EDISON - povrchová vrstva TOSCANO	90-07-0340 TSÚS Bratislava 19.11.2007	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	splnené
4	Nasiakavosť omietkového systému - Coras Dry - sklotextilná mriežka Sklotex R5x5/145 - penetračný náter ISOTON EDISON - povrchová vrstva SILIGRAFF	90-07-0156 TSÚS Bratislava 25.05.2009	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	splnené
5	Ekvivalentná difúzna hrúbka omietkového systému - základná vrstva Coras Dry - sklotextilná mriežka Sklotex R5x5/145 - penetračný náter ISOTON EDISON - povrchová vrstva TOSCANO - povrchová vrstva SILIGRAFF	90-07-0344 TSÚS Bratislava 19.11.2007	< 0,5 m	< 0,5 m	splnené
6	Prídržnosť medzi základnou vrstvou a tepelnou izoláciou EPS	90-07-0346 TSÚS Bratislava, 20.11.2007	> 80 kPa	> 80 kPa	splnené
7	Zvyšková pevnosť sklotextilnej mriežky po starnutí (Vertex R117 A 101, Vertex R131 A101)	050-015662 TZUS, Praha 14.03.2007	> 60 %	> 60 %	splnené
9	Klasifikácia reakcie na oheň	CR-09-003 TSÚS Bratislava, 24.07.2009	B-s1, d0	B-s1, d0	splnené

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 pobočka Bratislava
 821 04 BRATISLAVA 2, Studená 3
 IČO: 31 821 687
 Ing. Patrik Ševčík
 riaditeľ pobočky Bratislava

■ Úsek riaditeľa
 Úsek preukazovania zhody
 Technický úsek
 Ekonomický úsek
 Certicom
 VVÚPS-NOVA
 Studená 3, 821 04 Bratislava
 www.tsus.sk

■ Pobočka Bratislava
 Studená 3, 821 04 Bratislava
 Pobočka Nové Mesto n/Váhom
 Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
 Pobočka Nitra
 Braneckého 2, 949 01 Nitra
 Pobočka Zvolen
 Jesenského 15, 960 01 Zvolen

■ Pobočka Žilina
 A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
 Pobočka Košice
 Krmanova 5, 040 01 Košice
 Pobočka Prešov
 Budovateľská 53, 080 01 Prešov
 Pobočka Tatranská Štrba
 Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

■ Registrácia:
 Obvodný úrad v Bratislave
 OVVS-674/552002-NO
 Banka VÚB, a. s.
 Č. účtu: 1670563157/0200
 IČO: 31821987
 DIČ: 2021691881
 IČ DPH: SK2021691881